

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 5 Белоглинского района»
(МБДОУ д/с № 5)

(лицензия № 08578 от 24.11.2017г.)
353050, Россия

Краснодарский край, Белоглинский район,
с. Новопавловка, ул. Соболя, д.58а

Тел 8(86154) 9-41-00,

ОГРН 1032314762930 ИНН 2326007164

КПП 232601001

e-mail: ds.pchelka5@yandex.ru

«27» 07 2021 г. № 01-21 / 31

Главному государственному
инспектору
Отделения надзорной деятельности и
профилактической работы
Белоглинского района

Букрееву Е.А.

ул. Пролетарская, 279,
с. Белая Глина,
353040

**Ответ на Предписание от 18 мая 2021 года № 36/1/3
по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности**

В ответ на Предписание от 18 мая 2021 года по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, сообщаю, что выявленные в ходе проверки нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, устранены:

1. В соответствии с п. 60 Правил противопожарного режима в РФ №1479 заведен журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

2. В соответствии с п. 30 Правил противопожарного режима в РФ №1479 приобретены средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного.

3. В соответствии с ч. 7 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», установлено оборудование, обеспечивающее подачу светового и звукового сигналов системой пожарной сигнализации о возникновении пожара в здании котельной на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала (на специальные выносные устройства оповещения).

Заведующий МБДОУ д/с № 5

Г.В. Постельная

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

350063, г. Краснодар, ул. Уральская, 121 т.(861)262-20-09 ф.(861)262-20-09 E-mail: gumchskk@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Белоглинского района

(наименование органа государственного надзора)

353040, с. Белая Глина, ул. Пролетарская, 279, тел. 8(86154)7-45-15

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 36/1/3

по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 5 Белоглинского района»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора *Отделение надзорной деятельности и про- по пожарному надзору № 36*
филактической работы Белоглинского рай-
она
(наименование органа ГПН)

от 01.04.21 ст. 6 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с –
29.04.21 с 10 час. 0 мин. по 11 час. 0 мин. Продолжительность 1 час. 0 мин. 18.05.21 с 11 час. 0 мин.
по 12 час. 0 мин. Продолжительность 1 час. 0 мин.

проведена проверка

Старший дознаватель ОНДиПР Белоглинского района Новиков Александр Викторович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 Белоглин-
ского района», с.Новоавловка, ул. Соболя 58-а

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с

заведующая, Постельная Галина Васильевна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	В организации не заведен не журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Правила противопожарного режима в РФ №1479 п.60	02.08.21	

2	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие на каждого дежурного средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	Правила противопожарного режима в РФ, п.30	02.08.21	
3	На объекте защиты система пожарной сигнализации в здании котельной не обеспечивает подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала (на специальные выносные устройства оповещения).	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" : ч. 7 ст. 83	02.08.21	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший дознаватель ОНДиПР Белоглинского района
Новиков А.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«18» мая 2021

Предписание для исполнения получил:


(подпись)




(подпись)

заведующая, Постельная Галина Васильевна
(должность, фамилия, инициалы)

«18» мая 2021

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.